



Pre Folio: 2708

LISTA DE CHEQUEO DE CONSULTAS PARA OBRAS HIDRÁULICAS

Primera revisión	Fecha: 26/08/2024	Segunda Revisión	Fecha: No Aplica	Tercera revisión	Fecha: No Aplica
DATOS DEL PROMOVENTE					
Nombre de Promoviente	GENARO MONES GONZÁLEZ				
Nombre del Representante Legal	GENARAO MONES GONZÁLEZ				
Domicilio para oír y recibir notificaciones	LAMINADORES NO. 271, COLONIA TRABAJADORES DEL HIERRO, C.P. 02640, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.				
Persona (s) autorizada (s) para oír y recibir notificaciones	MARÍA DEL CARMEN MONES GONZÁLEZ				
Teléfono fijo local	NO INDICÓ	Teléfono móvil	55 5797 9260	Correo electrónico	mones_gen@hotmail.com
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)					
Nombre del Prestador de Servicios Ambientales	GILDA MARTÍNEZ JASSO				
Teléfono fijo local	NO INDICÓ	Teléfono móvil	55 7342 3603	Registro en el Padrón	SIN REGISTRO
				Vigencia	SIN REGISTRO
				Correo electrónico	zojaambiental@hotmail.com

DATOS DEL PROYECTO					
Nombre del Proyecto	"REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN SAN FCO XICALTONGO Y, SANTIAGO NORTEEN LA ALCALDÍA IZTACALCO" CTO. AIZT-DGODU-LP-L-O-10-2024.				
Ubicación del Proyecto	CALLE IGNACIO ALDAMA, COL. SAN FRANCISCO XICALTONGO Y CALLE CANAL DE OHTENICO, COL SANTIAGO NTE., C.P. 08230, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.				
No.	REQUISITO	CUMPLE	SÍ	NO	PARCIAL
1	Pago por derechos de CONSULTA vigente para el año en curso y copia de SPEI. ¹ (Requisito para revisión). 1.1 Cédula de Identificación Fiscal del Promoviente.	NO			
2	En caso de personas físicas, presentar identificación oficial del promoviente. ¹ En caso de personas morales, presentar acta constitutiva del promoviente. ¹				PARCIAL



Pre Folio: 0508

					Presenta identificación oficial vigente de Genaro Montes González con número de folio 3584037148227.
3	Poder notarial y/o nombramiento que acredite al Representante Legal, en su caso. Identificación oficial del Representante Legal, en su caso	SI			Presenta identificación oficial vigente de Genaro Montes González con número de folio 3584037148227.
4	Contrato de obra pública y/o documento que acredite la propiedad o posesión del predio y/o zona de intervención. ¹ O en su caso documento que demuestre las facultades de intervención.		PARCIAL		4.a. Presentar contrato de obra pública firmado por todos sus participantes. Presenta contrato de obra pública No. AIZT-DGODU-LP-0-10-2024 con fecha de 30/04/2024 sin firmar.
5	Formato de Consulta De Trámite Aplicable Para Proyectos Hidráulicos de Obra Pública, debidamente requerido. (Presentar tres juegos originales).		PARCIAL		5.a. Subsanan las observaciones en el formato de consulta actualizado adjunto a la presente lista de chequeo, sin realizar modificaciones a y lo ya indicado (texto marcado con color rojo el cual debe cambiar a color negro para el ingreso) y actualizar la fecha de elaboración al momento del ingreso. 5.b. Homologar el nombre del proyecto en el formato de consulta con lo indicado en el contrato de obra pública, debe ser el mismo. 5.c. Indicar la cantidad de residuos de excavación en el apartado "Residuos a generar". 5.d. Ampliar la descripción de las actividades por realizar en la ejecución del proyecto. 5.e. Indicar en la descripción del proyecto para cada uno de los tramos (cada calle por intervenir): superficie de intervención, superficie por actividad a realizar, longitud de tubería por sustituir, en su caso, actividades relacionadas con brocales, coladeras, pozos de visita, descargas domiciliarias, etc., residuos de demolición, residuos de excavación, en su caso, residuos de construcción en m ³ y toneladas. 5.f. Especificar si la tubería de drenaje existente será conservada en el sitio o retirada, de que material está compuesta y en su caso, considerarla como residuo de demolición. 5.g. Indicar en la descripción del proyecto que los residuos serán trasladados por un transportista con autorización RAMIR vigente y que serán llevados a un sitio de aprovechamiento y/o reciclaje autorizado por la SEDEMA. 5.h. Especificar las medidas de protección del arbolado, área verde y/o permeable colindante en los tramos de intervención. 5.a. Indicar en la descripción del proyecto que se respetarán los distanciamientos de la colocación de infraestructura urbana con las raíces del arbolado colindante en los tramos de intervención con base en la Tabla 2 del Numeral 7.3 de la Norma Ambiental NADF-006-RNAT-2016.



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

Pre Folio: 0508

6	Escrito libre dirigido al Lic. Julio César García Vergara, Director General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental solicitando el ingreso de la Consulta de Aplicación de trámites en Materia de Impacto Ambiental. Carta poder para oír y recibir notificaciones (de ser el caso), firmada por el Promoviente o Representante Legal, dos testigos y quien recibe el poder.	NO	5.b. Indicar en la descripción del proyecto que se realizará la re nivelación de rejillas, coladeras, brocales, pozos de visita, cajas de válvulas etc. una vez finalizadas las actividades. 5.c. Indicar el mobiliario público HIDRÁULICO existente en cada tramo y mencionar si será modificado, conservado y/o retirado. 5.d. Homologar la dirección del proyecto, toda vez que en el apartado de domicilio del proyecto se indicada una dirección diferente a las dos calles mencionadas. 5.e. Corregir la información colocada en la fila "Tramo", ahí se deben indicar las entrecalles de cada tramo por intervenir. 5.a. Presentar croquis de ubicación para cada uno de los tramos a una altura no mayor a 25 m, achurar en cada uno las vías de acceso a la obra, colindancias, uso de suelo y trazos de sustitución de tubería, con base en las actividades por realizar. 5.b. Incluir evidencia fotográfica con fecha de toma reciente (no mayor a 3 meses) de cada uno de los tramos (calles), achurar en cada fotografía los trazos de sustitución de tubería, colocar pie de foto en donde se describan las actividades por realizar en la vista que se observa, colocar la evidencia fotográfica después de los croquis de ubicación. 5.c. Presentar las coordenadas UTM de cada uno de los tramos por intervenir, del Punto A (inicio) al Punto B (final). 5.d. Indicar en el apartado de "Zonificación y uso de suelo del proyecto" que los tramos se ubican en Suelo Urbano. 5.e. Colocar el apartado de firmas y sello de recepción en la última hoja, la información no debe quedar cortada, en caso de ser necesario colocar la leyenda "Sin Texto" después del apartado de "Zonificación". 5.f. Presentar formato por triplicado firmado autógrafamente en todas las hojas por el Representante Legal y el PSA al momento de ingreso. (imprimir a doble cara). Nota: La descripción del proyecto, croquis y evidencia fotográfica quedan sujetas a observaciones una vez atendida la presente lista de chequeo. 6.1. Presentar original y copia del escrito libre con fecha del momento del ingreso. 6.2. Presentar Carta Poder firmada autógrafamente por quien otorga, quien recibe y dos testigos, anexando las identificaciones oficiales vigentes de cada uno de los firmantes con fecha del momento del ingreso. 6.3. Presentar escrito de no inicio de obras.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO



Pre Folio: 0508

Se recomienda presentar el formato en editable para reducir observaciones.

Incluir los documentales y/o evidencias que acrediten la capacidad profesional de la persona designada como PSA, toda vez que no se encuentra registrada en el Padrón de Prestadores de Servicios Ambientales del Gobierno de la Ciudad de México.

El PSA es responsable ante la DGEIRA de la calidad y veracidad de la información presentada; por lo que, en caso de comprobarse dolo, mala fe o falsedad en la información, se le impondrán las sanciones administrativas que conforme a derecho correspondan.

* Presentar original y copia legible para cotejo (verificar que el original y la copia coincidan).

REVISÓ

ELABORÓ

JUD de Suelo de Conservación

A